

OGŁOSZENIE

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24, woj. podkarpackie, pow. m. Rzeszów, NIP 813-35-27-259, Regon: 180279488, wysokość kapitału zakładowego: 54 465 000,00 zł, dokumenty rejestrowe Spółki przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000294660, tel. 17/ 87 53 102 - w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl, strona internetowa: www.mpecrzeszow.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 wraz z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwaną dalej „Regulaminem” oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanymi dalej SWZ.

Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w Rozdziale I

IIA. NEGOCJACJE:

Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą/ami, który/rzy złożyli ofertę w postępowaniu na zasadach określonych w §30 ust. 6-8 Regulaminu.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Legalizacja ponowna, weryfikacja oraz serwisowanie ciepłomierzy (naprawy przetworników przepływu, przeliczników wskazujących i wodomierzy)”**, tj:
 - 1.1. Legalizacja ponowna ciepłomierzy (naprawa przetworników przepływu, przeliczników wskazujących) składanych i kompaktowych, w skład których wchodzi przetworniki przepływu mechaniczne lub ultradźwiękowe do pomiaru ciepła zawartego w wodnym nośniku ciepła oraz wodomierzy do wody ciepłej i gorącej.
Ciepłomierze współpracują z czujnikami temperatury głowicowymi i przewodowymi z wkładem pomiarowym typu Pt-100 lub Pt-500. Średnice przetworników przepływu są zawarte w zakresie Dn 15- 150 mm , wodomierzy w zakresie Dn 15 – 40 mm.
 - 1.2. Świadczenie bieżących usług serwisowych związanych z naprawą ciepłomierzy do pomiaru ciepła zawartego w wodnym (w tym ciepłomierze na *źródłach*) i parowym nośniku ciepła oraz wodomierzy do wody ciepłej i gorącej.
 - 1.3. Świadczenie bieżących usług metrologicznych w zakresie ekspertyz, sprawdzania ciepłomierzy oraz ich elementów składowych z wystawianiem (na żądanie zamawiającego) świadectw Okręgowego Urzędu Miar (O.U.M.) oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych (baterie, akumulatory, czujniki temperatury itp. w/g oferowanego asortymentu.).
 - 1.4. Wykaz typów urządzeń i ich producentów przewidzianych do legalizacji okresowej i świadczenia usług serwisowych przedstawiono w **Załączniku nr 4 do SWZ.**

Jest to zamówienie na usługi o kodzie numerycznym Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Przygotowanie urządzenia do legalizacji, a w szczególności :

- wykonanie wszystkich koniecznych czynności sprawdzających pozwalających określić stopień zużycia poszczególnych elementów,
- wymiana (zastąpienie) wszystkich elementów zużytych elementami nowymi. W przypadku czujników temperatur, przetworników przepływu i wodomierzy należy dodatkowo uwzględnić renowację korpusu,
- w przeliczniku wskazującym MULTICAL wymiany baterii , a w przeliczniku FAUN wymiana baterii głównej i pomocniczej (zastąpienie zużytych nowymi),
- wykonanie sprawdzenia i regulacji urządzenia.

2.2. Legalizację okresową .

2.3. Usługi serwisowe a w szczególności:

- wymianę wyświetlacza ciekłokrystalicznego w przeliczniku wskazującym (po przedstawieniu wyceny);
- wymianę płyty głównej (pakietu elektroniki);
- naprawy przetworników przepływu (zgodnie z wykazem),
- naprawy czujników głowicowych –w zakresie zgodnym z przepisami
- przeprogramowanie w przeliczniku wskazującym wartości impulsowania oraz miejsca lokalizacji przetwornika przepływu (np. z zasilania na powrót itp.);
- **Ekspertyza wraz ze świadectwem O.U.M. (na żądanie Zamawiającego).**

W czasie realizacji w/w prac wymaga się :

- Zerowanie wskazań przeliczników i ich czasu pracy ,
- Zerowanie wskazań wodomierzy ,
- Baterie przeznaczone do zamontowania w przelicznikach wskazujących winny być wyprodukowane w danym roku wykonania usługi i mieć parametry zgodne z wymaganiami producentów ciepłomierzy
- Konieczność kompletowania ciepłomierzy po legalizacji w zestawy składające się z tych samych elementów co przed legalizacją.

3. Wykonawca winien posiadać własne laboratorium mające status punktu legalizacyjnego utworzonego Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar w zakresie przedmiotowej umowy tj.

- punkt legalizacji przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody ,
- punkt legalizacji czujników par temperatury do ciepłomierzy do wody ,
- punkt legalizacji przetworników do ciepłomierz do wody w zakresie średnic dn 15 – 100 ,
- punkt legalizacji wodomierzy do wody w zakresie średnic od dn 14 – 40 .

4. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz „Oferta”) są ilościami szacunkowymi służącymi do obliczenia ceny i do porównania ofert na poszczególne usługi. Ogólna wartość zrealizowanych usług nie przekroczy kwoty brutto ustalonej w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany jednej usługi na inną oraz zmiany ilości podanych w danej usłudze określonej w Załączniku nr 1 do SWZ, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu ceny jednostkowej określonej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane usługi 60 miesięcy.

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z umowy.**
2. Miejsce dostawy urządzeń objętych usługą: ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie w godzinach od 8⁰⁰ - 14⁰⁰, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.
3. Zamawiający będzie dostarczał (na koszt Wykonawcy) urządzenia partiami wraz z ich specyfikacją.
4. Wykonawca wykona usługi i dostarczy urządzenia z danej partii do Zamawiającego na adres Rzeszów ul. Baczyńskiego 5 w terminie do **10 dni roboczych** licząc od daty ich doręczenia/dostarczenia Wykonawcy.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.2.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
 - 1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
 - 1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia **31.08.2023 r. o godzinie 10⁰⁰**
 - 1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI pkt 1.2 SWZ), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI pkt 2.1 SWZ) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
 - 2.1. Otwarcie ofert nastąpi w **31.08.2023 r. o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego (w MPEC - Rzeszów Sp. z o. o., przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie).
 - 2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, a także przekazuje Wykonawcom, na ich wniosek.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz

AK
Hubert Kuciel